

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.09.23 по 04.10.23

Адрес: Набережная, 3, ввод 2

Прибор учета: ВЗЛЕТ TCPB-026M Зав.№ 1210987

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.09.2023	24,00	64,21	5,73	83,80	3,49	46,49	5,64	83,36	0,44	5,39	3,88	1,50
25.09.2023	24,00	64,33	5,75	84,30	3,51	47,34	5,65	83,89	0,41	5,43	3,98	1,45
26.09.2023	24,00	63,78	5,75	83,98	3,50	47,94	5,66	83,56	0,42	5,36	4,02	1,35
27.09.2023	24,00	64,01	5,74	82,74	3,45	47,22	5,65	82,45	0,29	5,30	3,90	1,40
28.09.2023	24,00	64,08	5,69	79,15	3,30	45,09	5,61	78,93	0,22	5,08	3,57	1,51
29.09.2023	24,00	64,81	4,82	85,32	3,55	45,32	4,72	85,14	0,18	5,54	3,87	1,67
30.09.2023	24,00	65,27	4,45	101,03	4,21	49,36	4,32	100,86	0,17	6,60	4,99	1,61
01.10.2023	24,00	65,67	4,43	100,68	4,20	48,94	4,31	100,47	0,21	6,62	4,93	1,69
02.10.2023	24,00	65,31	4,46	99,81	4,16	49,95	4,33	99,74	0,07	6,52	4,99	1,54
03.10.2023	24,00	65,65	5,14	112,66	4,69	51,16	4,99	112,61	0,04	7,40	5,77	1,63
04.10.2023	24,00	65,57	5,53	125,10	5,21	53,31	5,35	125,01	0,09	8,21	6,68	1,54
Итого	264,00	64,79	5,23	1038,57	x	48,37	5,11	1036,03	2,53	67,46	50,57	16,89

Всего к оплате Q, Гкал = **16,89**