

Ведомость учета параметров потребления тепла
за период с **19.12.2013** по **31.12.2013**

Характеристика системы: **2-х трубное подключение, закрытая**

Адрес: **Братьев Кашириных, 114а**

№ т.у. **3440162026**

Прибор учета: **Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1308938**

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
19.12.13	24,00	71,88	0,56	537,06	22,38	48,31	0,52	537,06	0,00	38,67	26,02	12,650
20.12.13	24,00	83,22	0,55	529,10	22,05	52,83	0,51	529,10	0,00	44,11	28,02	16,085
21.12.13	24,00	84,46	0,54	532,12	22,17	53,57	0,51	532,12	0,00	45,02	28,58	16,444
22.12.13	24,00	76,41	0,54	537,61	22,40	49,94	0,50	537,61	0,00	41,15	26,92	14,223
23.12.13	24,00	72,15	0,54	524,85	21,87	47,24	0,50	524,85	0,00	37,93	24,87	13,063
24.12.13	24,00	68,95	0,48	516,77	21,53	45,14	0,44	516,77	0,00	35,69	23,40	12,292
25.12.13	24,00	66,40	0,56	525,98	21,92	44,39	0,53	525,98	0,00	34,99	23,43	11,564
26.12.13	24,00	69,49	0,59	534,29	22,26	46,66	0,55	534,29	0,00	37,20	25,01	15,327
27.12.13	24,00	69,61	0,60	527,63	21,98	46,77	0,57	527,63	0,00	36,80	24,76	12,650
28.12.13	24,00	70,35	0,61	526,79	21,95	46,36	0,58	526,79	0,00	37,13	24,51	16,085
29.12.13	24,00	69,23	0,59	523,93	21,83	46,42	0,55	523,93	0,00	36,34	24,40	16,444
30.12.13	24,00	69,52	0,59	523,13	21,80	46,55	0,55	523,13	0,00	36,44	24,43	14,223
31.12.13	24,00	67,86	0,59	523,21	21,80	43,73	0,56	523,21	0,00	35,57	22,97	13,063
Итого	312,00	72,27	0,57	6 862,49	22,00	47,53	0,53	6 862,49	0,00	497,05	327,33	184,115

Всего к оплате Q, ГКал = **184,115**

Отчет подготовил: _____ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: _____ Инспектор МУП ЧКТС Н.В. Головина

" " _____ 2016