

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25/09/21 по 23/10/21

Адрес: 250 лет Челябинску, 23

№ т.у. 3440161633

ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав. 1305982

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		Т1, °С	Р1, ат	М1, т	Мср, т	Т2, °С	Р2, ат	М2, т				
25.09.2021												
26.09.2021												
27.09.2021												
28.09.2021												
29.09.2021												
30.09.2021												
01.10.2021												
02.10.2021												
03.10.2021												
04.10.2021												
05.10.2021												
06.10.2021	24.00	71.42	6.04	384.23	16.01	55.84	5.14	384.23	0.00	27.49	21.50	5.99
07.10.2021	24.00	71.43	6.11	354.25	14.76	55.07	5.19	354.25	0.00	25.35	19.55	5.80
08.10.2021	24.00	70.91	6.06	351.60	14.65	54.89	5.15	351.60	0.00	24.97	19.34	5.63
09.10.2021	24.00	71.27	6.06	356.90	14.87	55.18	5.12	356.90	0.00	25.48	19.73	5.75
10.10.2021	24.00	70.60	6.05	351.16	14.63	54.29	5.14	351.16	0.00	24.83	19.10	5.73
11.10.2021	24.00	71.77	6.07	356.06	14.84	55.38	5.14	356.06	0.00	25.60	19.76	5.84
12.10.2021	24.00	71.51	6.15	363.63	15.15	55.95	5.18	363.63	0.00	26.05	20.38	5.66
13.10.2021	24.00	72.62	6.20	370.37	15.43	56.92	5.19	370.37	0.00	26.94	21.12	5.82
14.10.2021	24.00	71.60	6.26	360.17	15.01	56.10	5.25	360.17	0.00	25.83	20.25	5.59
15.10.2021	24.00	72.02	6.26	342.21	14.26	55.79	5.22	342.21	0.00	24.69	19.13	5.56
16.10.2021	24.00	71.59	6.15	340.89	14.20	55.31	5.12	340.89	0.00	24.44	18.89	5.55
17.10.2021	24.00	71.37	6.09	337.11	14.05	54.11	5.09	337.11	0.00	24.10	18.28	5.82
18.10.2021	24.00	71.93	6.28	343.94	14.33	55.73	5.23	343.94	0.00	24.78	19.21	5.57
19.10.2021	24.00	72.49	6.36	344.27	14.34	56.34	5.31	344.27	0.00	25.00	19.44	5.56
20.10.2021	24.00	71.84	6.23	336.91	14.04	55.43	5.22	336.91	0.00	24.24	18.71	5.53
21.10.2021	24.00	74.20	6.12	334.05	13.92	56.14	5.13	334.05	0.00	24.83	18.79	6.04
22.10.2021	24.00	73.05	6.13	336.49	14.02	55.76	5.13	336.49	0.00	24.62	18.80	5.82
23.10.2021	24.00	72.32	6.22	343.23	14.30	55.65	5.18	343.23	0.00	24.86	19.14	5.72
Итого	432.00	71.89	6.16	6307.45	14.60	55.55	5.17	6307.45	0.00	454.09	351.11	102.99

Уведомляем Вас, что с 25.09.2021г. по 05.10.2021г. ОПУ тепла выведен на очередную поверку, время нештатной работы составило 264 часов. Количество потребленной тепловой энергии с учетом среднесуточного потребления прошу принять 62,94 Гкал за время нештатной работы. Общее количество тепловой энергии за отчетный период составило 102,99+62,94=165,93 Гкал.

Всего к оплате Q, Гкал = 165.93