

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Краснознаменская, дом № 46

« 15 » 06 2022г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	-	
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	✓	<i>нет ламп в шкафу, 1 лампа замок на шкафу</i>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	-	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	-	
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	-	
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	-	
7	Проверка работы системы электроснабжения	-	
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	✓	<i>окислена клемма на щит</i>
9	Проверка наличия заземления расходомеров	-	
10	Проверка винтовых соединений	-	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	-	

Выполнил:

инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

Веква И.Д.

Подпись

Веква И.Д.

ФИО

Проверил:

начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

Усов В.В.

Подпись

Усов В.В.

ФИО

Аллаф