

А К Т №

повторного допуска узла учета тепловой энергии, теплоносителя Потребителя
(Договор теплоснабжения № _____)

«30» июля 2018 г. комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащий Потребителю ООО «ДЕЗ 1» (г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 64А).

Проверена документация: проект УУТЭ № 328-626-13.АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 10 от «30» января 2013 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «__» _____ 2018г. в следующем составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Вздет ТСРВ-026М	1310041	Q= <u>12 989,93</u> Гкал Н= <u>41 084,92</u> часов	Шкаф узла учета	01572181	с 16.06.2017 до 16.06.2021
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-50	1329257	G= <u>495 780,61</u> т	Подающий трубопровод	01572182	с 16.06.2017 до 16.06.2021
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-50	1340162	G= <u>492 988,92</u> т	Обратный трубопровод	01572183	с 16.06.2017 до 16.06.2021
Датчик температуры КТПТР-01	15719	T= <u>66,04</u> °C	Подающий трубопровод	01572184	с 29.06.2017 до 29.06.2021
Датчик температуры КТПТР-01	15719А	T= <u>41,95</u> °C	Обратный трубопровод	01572185	с 29.06.2017 до 29.06.2021
Датчик давления СДВ-И-1,6	75981	P= <u>6,13</u> МПа	Подающий трубопровод	01540120	с 20.07.2018 до 19.07.2023
Датчик давления СДВ-И-1,6	75980	P= <u>6,26</u> МПа	Обратный трубопровод	01572563	с 20.07.2018 до 19.07.2023

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
2. _____

Примечание:

На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" показания УУ будут приниматься к расчету после оборудования индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии всех жилых и нежилых помещений.

Подписи членов комиссии:

представитель теплоснабжающей организации: _____



**Техник-контролер
Томилова Д.А.**

представитель теплосетевой организации: _____

представитель потребителя: начальник отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» _____



Усов В.В.

представитель КИПиА ЧТС: _____



инженер КИПиА

Давыдов А.С.