

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24/01/24 по 21/02/24

Адрес: Шенкурская, 7а

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-024М Зав.№ 103887

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.01.2024	24.00	83.83	9.18	607.83	25.33	62.44	5.10	607.83	0.00	51.08	38.02	13.06
25.01.2024	24.00	81.55	9.18	610.24	25.43	61.36	5.10	610.24	0.00	49.88	37.50	12.38
26.01.2024	24.00	82.19	9.18	612.77	25.53	61.74	5.10	612.77	0.00	50.47	37.89	12.58
27.01.2024	24.00	80.82	9.18	609.38	25.39	60.88	5.10	609.38	0.00	49.37	37.17	12.20
28.01.2024	24.00	77.26	9.18	609.40	25.39	58.30	5.10	609.40	0.00	47.20	35.60	11.60
29.01.2024	23.83	76.15	9.18	598.71	24.95	57.88	5.10	598.72	0.00	45.79	34.70	11.08
30.01.2024	24.00	77.87	9.18	607.16	25.30	59.24	5.10	607.16	0.00	47.38	36.03	11.36
31.01.2024	24.00	79.63	9.18	608.02	25.33	60.29	5.10	608.02	0.00	48.52	36.71	11.81
01.02.2024	24.00	75.53	9.18	606.36	25.26	57.89	5.10	606.36	0.00	45.90	35.16	10.74
02.02.2024	24.00	78.25	9.18	608.78	25.37	59.53	5.10	608.78	0.00	47.73	36.30	11.43
03.02.2024	24.00	80.95	9.18	603.25	25.14	61.20	5.10	603.25	0.00	48.94	36.97	11.97
04.02.2024	24.00	77.63	9.18	601.66	25.07	58.47	5.10	601.66	0.00	46.81	35.24	11.57
05.02.2024	24.00	73.91	9.18	602.43	25.10	56.56	5.10	602.43	0.00	44.63	34.14	10.49
06.02.2024												
07.02.2024												
08.02.2024												
09.02.2024												
10.02.2024												
11.02.2024												
12.02.2024												
13.02.2024												
14.02.2024	24.00	86.44	9.18	598.71	24.95	64.15	5.10	598.71	0.00	51.85	38.46	13.40
15.02.2024	24.00	92.72	9.18	584.67	24.36	68.79	5.10	584.67	0.00	54.34	40.26	14.08
16.02.2024	24.00	87.64	9.18	576.95	24.04	68.80	5.10	576.95	0.00	50.65	39.70	10.95
17.02.2024	24.00	83.61	9.18	593.60	24.73	61.48	5.10	593.60	0.00	49.76	36.57	13.20
18.02.2024	24.00	81.52	9.18	593.41	24.73	60.26	5.10	593.41	0.00	48.51	35.84	12.68
19.02.2024	23.08	79.90	9.18	581.18	24.22	60.48	5.10	581.17	0.00	47.17	35.22	11.96
20.02.2024	24.00	86.55	9.18	607.87	25.33	64.11	5.10	607.87	0.00	52.72	39.01	13.71
21.02.2024	24.00	91.52	9.18	610.47	25.44	67.20	5.10	610.47	0.00	55.99	41.07	14.92
Итого	502.92	81.69	9.18	12632.84	25.07	61.48	5.09	12632.84	0.00	1034.70	777.55	257.15

Уведомляем Вас, что с 06.02.2024г. по 13.02.2024г. оборудование УУТЭ было на проверке, время нештатной работы составило-192 часа. Количество потребления тепловой энергии с учетом среднесуточного потребления прошу принять 98,17 Гкал. за время нештатной работы. Общее количество тепловой энергии за отчетный период составило 257.15 + 98.17 = 355.32Гкал.

Всего к оплате Q, Гкал = **355.32**