

**АКТ**  
 технического обслуживания узла учета тепловой энергии  
 на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинску 13 а  
 за 18.05 2016 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
 (нужное подчеркнуть)

| № п/п | Состав работ                                                                              | Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.                               | +                                                                   |
| 2     | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ                                          | +                                                                   |
| 3     | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.                             | +                                                                   |
| 4     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.                        | +                                                                   |
| 5     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.                         | +                                                                   |
| 6     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.                     | +                                                                   |
| 7     | Проверка работы системы электроснабжения.                                                 | +                                                                   |
| 8     | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.      | +                                                                   |
| 9     | Проверка наличия заземления тепловычислителя.                                             | +                                                                   |
| 10    | Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления. | +                                                                   |
| 11    | Проверка работы источников бесперебойного питания.                                        | +                                                                   |

Ответственный Исполнитель: \_\_\_\_\_ Иванов А.Т. \_\_\_\_\_  
 Подпись \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_  
 Представитель собственника: \_\_\_\_\_ Кабарова Е.Н. \_\_\_\_\_  
 Подпись \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_ квартира № 82

Директор ООО «Приборы и Системы»  
 \_\_\_\_\_ /Н.А. Сидорина/  
 МП

