

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.10.17 по 31.10.17

Адрес: 250 лет Челябинску, 13, ввод 3

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1401888

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.10.2017	24,00	68,12	6,79	221,51	9,23	48,40	6,32	221,58	-0,07	15,12	10,75	4,37
25.10.2017	24,00	67,90	6,93	222,42	9,27	48,39	6,44	224,01	-1,59	15,13	10,80	4,34
26.10.2017	24,00	67,51	6,77	215,73	8,99	47,74	6,31	216,90	-1,17	14,59	10,33	4,26
27.10.2017	24,00	66,89	6,90	212,30	8,85	46,69	6,47	212,93	-0,62	14,23	9,94	4,29
28.10.2017	18,82	66,28	5,77	163,96	6,83	44,96	5,48	164,20	-0,24	10,89	7,40	3,49
29.10.2017	24,00	65,91	6,79	207,35	8,64	44,86	6,39	206,95	0,40	13,69	9,33	4,37
30.10.2017	24,00	67,97	6,74	207,36	8,64	46,93	6,30	207,51	-0,15	14,12	9,76	4,36
31.10.2017	24,00	68,38	6,40	184,85	7,70	46,05	5,98	185,65	-0,80	12,66	8,54	4,12
<b>Итого</b>	<b>186,82</b>	<b>67,37</b>	<b>6,64</b>	<b>1635,48</b>	<b>8,75</b>	<b>46,75</b>	<b>6,21</b>	<b>1639,73</b>	<b>-4,26</b>	<b>110,44</b>	<b>76,86</b>	<b>33,60</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **33,60**