

**АКТ**  
**технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии**  
**на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № С. Шаева, дом № 15<sup>9</sup>**

за декабрь 2017 г.  
 19.12.17

(2:11:00)

**Вид системы: двухтрубная, трехтрубная**  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	Без замечаний
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	Без замечаний
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	в наличии
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	в норме
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	в норме
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	в норме
7	Проверка работы системы электроснабжения	Без замечаний
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	Без замечаний
9	Проверка наличия заземления расходомеров	Без замечаний
10	Проверка винтовых соединений	Без замечаний
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	Без замечаний

Ответственный Исполнитель: \_\_\_\_\_

Подпись

ФИО

Представитель собственника: \_\_\_\_\_

Подпись

ФИО

квартира № 205