

**АКТ**  
 технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии  
 на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № *Ворошилова*, дом № *53*

за *сентябрь* 201*8* г.

«*04*» *18* 2018 г.

Вид системы: *двухтрубная*, *трехтрубная*  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<i>Без нарушений</i>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<i>Без нарушений</i>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<i>Без нарушений</i>
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	<i>В норме</i>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	<i>В норме</i>
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<i>В норме</i>
7	Проверка работы системы электроснабжения	<i>Без нарушений</i>
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<i>Без нарушений</i>
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<i>Без нарушений</i>
10	Проверка винтовых соединений	<i>Без нарушений</i>
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	<i>Отсутствуют.</i>

Ответственный Исполнитель:

*[Подпись]*  
 Подпись

*Ганов М.А.*  
 ФИО

Представитель собственника:

*[Подпись]*  
 Подпись

*Мокшова* квартира № *26*  
 ФИО