

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.12.17 по 31.12.17

Адрес: 250 лет Челябинску, 9, ввод 2

№ т.у. 3440162265

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСПВ-026М Зав.№ 1319836

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
25.12.2017	24,00	75,02	5,29	309,41	12,89	36,50	4,73	318,34	-8,94	23,25	11,66	11,54
26.12.2017	24,00	75,31	5,34	310,90	12,95	37,29	4,78	318,87	-7,97	23,45	11,93	11,56
27.12.2017	24,00	75,35	5,30	304,98	12,71	36,46	4,75	318,08	-13,10	23,01	11,64	11,37
28.12.2017	24,00	73,60	5,37	313,81	13,08	37,13	4,82	324,67	-10,86	23,13	12,10	11,02
29.12.2017	24,00	69,26	5,31	316,35	13,18	36,42	4,79	331,93	-15,58	21,94	12,13	9,81
30.12.2017	24,00	69,69	5,29	315,79	13,16	36,51	4,78	332,06	-16,26	22,04	12,17	9,85
31.12.2017	24,00	69,83	5,21	307,65	12,82	33,90	4,72	324,95	-17,30	21,51	11,06	10,48
Итого	168,00	72,58	5,30	2178,88	x	36,32	4,77	2268,90	-90,01	158,33	82,71	75,63

Всего к оплате Q, Гкал = **75,63**