

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.12.17 по 31.12.17

Адрес: Салавата Юлаева, 15а, ввод 1

№ т.у. 3440160814

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСПВ-026М Зав.№ 1308903

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
25.12.2017	24,00	79,35	6,28	282,52	11,77	41,80	5,20	277,88	4,64	22,46	11,65	10,77
26.12.2017	24,00	79,22	6,25	287,45	11,98	42,33	5,13	282,75	4,70	22,81	12,01	10,84
27.12.2017	24,00	79,26	6,16	286,21	11,93	42,22	5,05	281,56	4,65	22,72	11,93	10,79
28.12.2017	24,00	76,63	6,39	295,27	12,30	42,24	5,22	290,51	4,75	22,67	12,31	10,36
29.12.2017	24,00	71,56	6,19	294,69	12,28	41,07	5,02	289,98	4,70	21,12	11,95	9,17
30.12.2017	24,00	71,53	6,09	293,14	12,21	40,48	4,92	288,44	4,71	21,00	11,71	9,27
31.12.2017	24,00	72,61	5,81	279,47	11,64	38,41	4,75	274,90	4,57	20,32	10,60	9,74
Итого	168,00	75,74	6,17	2018,75	х	41,22	5,04	1986,02	32,72	153,10	82,16	70,95

Всего к оплате Q, Гкал = **70,95**