

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.10.17 по 31.10.17

Адрес: Калинина, 23

Прибор учета: ВКТ-7

Зав.№ 227577

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
25.10.2017	24,00	69,69	3,20	279,95	11,66	57,54	2,40	281,45	-1,50	19,51	16,10	3,41
26.10.2017	24,00	69,34	3,20	275,88	11,50	57,46	2,40	277,44	-1,56	19,13	15,85	3,28
27.10.2017	24,00	69,56	3,20	267,86	11,16	57,41	2,40	269,39	-1,53	18,63	15,38	3,25
28.10.2017	24,00	69,23	3,20	270,70	11,28	56,84	2,40	272,18	-1,48	18,74	15,39	3,35
29.10.2017	24,00	69,75	3,20	274,07	11,42	57,25	2,40	275,61	-1,54	19,12	15,69	3,43
30.10.2017	24,00	69,76	3,20	280,19	11,67	58,15	2,40	281,74	-1,55	19,55	16,29	3,26
31.10.2017	24,00	69,98	3,20	281,65	11,74	58,45	2,40	283,28	-1,63	19,71	16,46	3,25
Итого	168,00	69,62	3,20	1930,30	11,49	57,59	2,40	1941,09	-10,79	134,38	111,15	23,23

Всего к оплате Q, Гкал = **23,23**

Отчет подготовил: _____

Начальник ОПУ ООО «ДЕЗ 1» Усов В.В.

Отчет принял: _____

Инспектор МУП "ЧКТС"

" ____ " _____ 20 ____ г.