

**А К Т №**

повторного допуска узла учета тепловой энергии, теплоносителя Потребителя  
(Договор теплоснабжения № \_\_\_\_\_)

«27» августа 2018 г. комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащий Потребителю ООО «ДЕЗ 1» (г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 70А).

Проверена документация: проект УУТЭ № 314-626-13.АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 47 от «11» февраля 2013 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «27» августа 2018 г. в следующем составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1212252	Q= 18992,40 Гкал H= 44554,64 часов	Шкаф узла учета	01540390	с 29.12.2016 до 29.12.2020
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-420Л Ду-80	1309009	G= 1007688,95 т	Подающий трубопровод	01559043	с 29.12.2016 до 29.12.2020
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-420Л Ду-80	1313057	G= 1006614,01 т	Обратный трубопровод	01559066	с 29.12.2016 до 29.12.2020
Датчик температуры ВЗЛЕТ ТПС	1120138	T= 66,86 °С	Подающий трубопровод	01559087	с 29.12.2016 до 29.12.2020
Датчик температуры ВЗЛЕТ ТПС	1119340	T= 57,64 °С	Обратный трубопровод	01559061	с 29.12.2016 до 29.12.2020
Датчик давления Корунд ДИ-001М	217325	P= 6,69 МПа	Подающий трубопровод	01559062	с 09.08.2018 до 08.08.2023
Датчик давления Корунд ДИ-001М	217332	P= 6,62 МПа	Обратный трубопровод	01559065	с 09.08.2018 до 08.08.2023

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
2. \_\_\_\_\_

Примечание:

На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" показания УУ будут приниматься к расчету после оборудования индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии всех жилых и нежилых помещений.

**Подписи членов комиссии:**

представитель теплоснабжающей организации: \_\_\_\_\_

*Техник-контролер  
Томилова Д.Э.*

представитель теплосетевой организации: \_\_\_\_\_

представитель потребителя: начальник отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» \_\_\_\_\_

*Усов В.В.*

представитель КИПиА ЧТС: \_\_\_\_\_

*Инженер КИПиА  
Давыдов А.С.*