

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.12.18 по 31.12.18

Адрес: 250 лет Челябинску, 13, ввод 1

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1412675

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.12.2018	24,00	85,01	6,94	316,22	13,18	45,35	6,05	318,08	-1,86	26,93	14,39	12,54
25.12.2018	24,00	84,71	7,05	310,92	12,96	44,36	6,17	312,71	-1,78	26,39	13,84	12,55
26.12.2018	24,00	85,70	6,97	313,87	13,08	44,23	6,13	315,50	-1,63	26,95	13,93	13,01
27.12.2018	24,00	85,93	6,96	331,02	13,79	45,39	6,12	332,41	-1,40	28,50	15,07	13,43
28.12.2018	24,00	80,70	6,95	348,49	14,52	45,74	6,10	349,77	-1,28	28,17	15,99	12,19
29.12.2018	24,00	80,46	7,15	350,59	14,61	46,64	6,29	351,81	-1,23	28,26	16,40	11,85
30.12.2018	24,00	79,40	7,14	345,77	14,41	45,48	6,31	346,93	-1,17	27,50	15,78	11,73
31.12.2018	24,00	81,97	6,99	346,23	14,43	45,27	6,15	347,27	-1,04	28,43	15,73	12,71
<b>Итого</b>	<b>192,00</b>	<b>82,98</b>	<b>7,02</b>	<b>2663,11</b>	x	<b>45,31</b>	<b>6,16</b>	<b>2674,49</b>	<b>-11,38</b>	<b>221,13</b>	<b>121,13</b>	<b>100,00</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **100,00**