

повторного допуска узла учета тепловой энергии, теплоносителя Потребителя  
(Договор теплоснабжения № \_\_\_\_\_)

«28» 05 2018 г. комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащий Потребителю ООО «РЭЗ» (г. Челябинск, ул. Мухомова 2).

Проверена документация: проект УУТЭ № 336-626-13.АОВ., паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «4» 05 2018г. в следующем составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель <u>Вулэт ТСРВ-26М</u>	<u>1304626</u>	Q= <u>13016</u> Гкал H= <u>38883</u> часов	Шкаф узла учета	<u>01550071</u>	<u>30.05.17</u> <u>-21</u>
Расходомер <u>Вулэт 7P440AB-50</u>	<u>1305323</u>	G= <u>4664,82</u> т	Подающий трубопровод	<u>01550072</u>	<u>16.07.17</u> <u>-21</u>
Расходомер <u>Вулэт 7P440AB-50</u>	<u>1305362</u>	G= <u>465032</u> т	Обратный трубопровод	<u>01550073</u>	<u>31.05.17</u> <u>-21</u>
Датчик температуры <u>КТПТР-01</u>	<u>15707</u>	T= <u>69,5</u> °C	Подающий трубопровод	<u>01550074</u>	<u>29.05.17</u> <u>-21</u>
Датчик температуры <u>КТПТР-01</u>	<u>15707А</u>	T= <u>55,5</u> °C	Обратный трубопровод	<u>01550075</u>	<u>29.05.17</u> <u>-21</u>
Датчик давления <u>СРВ-И-1,6</u>	<u>76462</u>	P= <u>0,56</u> МПа	Подающий трубопровод	<u>01550090</u>	<u>30.09.13</u> <u>-18</u>
Датчик давления <u>СРВ-И-1,6</u>	<u>86377</u>	P= <u>0,32</u> МПа	Обратный трубопровод	<u>0155310</u>	<u>30.09.14</u> <u>-19.</u>

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
2. \_\_\_\_\_

Примечание:

На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" показания УУ будут приниматься к расчету после оборудования индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии всех жилых и нежилых помещений.

Подписи членов комиссии:

представитель теплоснабжающей организации: Кашин Самкина И.И.

представитель теплосетевой организации: \_\_\_\_\_

представитель потребителя: Ивановича Ирина Витальевна ООО «РЭЗ» ул. Усов В.В.

представитель КИПиА ЧТС: Дубровин В.В.