

Ведомость учета параметров потребления тепла
за период с **28.11.2016** по **11.12.2016**

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Адрес: Краснознамённая, 46

№ т.у. 3440165325

Прибор учета: Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1216507

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
28.11.16	24,00	65,69	0,52	828,51	34,52	51,60	0,35	828,51	0,00	54,51	42,82	11,66
29.11.16	24,00	65,22	0,52	835,70	34,82	51,77	0,35	835,70	0,00	54,59	43,34	11,23
30.11.16	24,00	65,01	0,52	826,11	34,42	51,47	0,36	826,11	0,00	53,79	42,59	11,23
01.12.16	24,00	68,54	0,52	813,34	33,89	53,23	0,36	813,34	0,00	55,83	43,36	12,46
02.12.16	24,00	75,91	0,52	830,22	34,59	58,13	0,36	830,22	0,00	63,11	48,32	14,84
03.12.16	24,00	78,61	0,53	846,32	35,26	59,89	0,36	846,32	0,00	66,62	50,75	15,87
04.12.16	24,00	76,70	0,52	841,91	35,08	58,30	0,35	841,91	0,00	64,66	49,15	15,50
05.12.16	24,00	76,63	0,52	830,98	34,62	58,19	0,35	830,98	0,00	63,76	48,42	15,35
06.12.16	24,00	76,34	0,53	835,25	34,80	58,37	0,36	835,25	0,00	63,86	48,82	15,03
07.12.16	24,00	71,22	0,53	822,09	34,25	55,01	0,36	822,09	0,00	58,63	45,29	13,33
08.12.16	24,00	73,62	0,52	809,93	33,75	55,78	0,36	809,93	0,00	59,71	45,24	14,47
09.12.16	24,00	80,46	0,52	816,81	34,03	60,43	0,36	816,81	0,00	65,82	49,42	16,43
10.12.16	24,00	74,83	0,52	831,19	34,63	57,25	0,36	831,19	0,00	62,28	47,65	14,62
11.12.16	24,00	71,05	0,53	848,10	35,34	54,74	0,36	848,10	0,00	60,34	46,49	13,83
Итого	360,00	72,84	0,52	11 616,46	34,57	56,01	0,36	11 616,46	0,00	847,53	651,65	195,86

Всего к оплате Q, ГКал = **195,86**

Отчет подготовил: _____ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: _____ Инспектор МУП ЧКТС

" " _____ 2016