

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.10.17 по 31.10.17

Адрес: **Проспект Победы, 315**

№ т.у. 3440161861

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1314510

Характеристика системы: 3-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение																
	Тнар, ч	Подача отопления				Подача ГВС				Обратка отопления и ГВС			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	Q3, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp1, т	T2, °C	P2, ат	M2, т	Mcp2, т	T3, °C	P3, ат	M3, т					
25.10.17	24,00	58,18	6,06	344,26	14,34	69,81	5,82	207,88	8,66	46,03	5,50	535,99	16,15	20,07	14,54	24,75	9,86
26.10.17	24,00	60,32	5,77	379,14	15,80	69,87	5,54	231,14	9,63	48,07	5,07	592,72	17,56	22,91	16,17	28,56	10,52
27.10.17	24,00	62,11	5,73	450,07	18,75	70,25	5,39	263,82	10,99	50,46	4,73	693,73	20,16	28,01	18,56	35,08	11,48
28.10.17	24,00	62,74	5,88	443,42	18,48	70,38	5,72	283,55	11,81	51,29	4,92	706,64	20,33	27,87	19,99	36,32	11,54
29.10.17	24,00	62,15	5,86	435,54	18,15	70,13	5,80	293,14	12,21	50,92	4,92	708,47	20,21	27,12	20,59	36,16	11,55
30.10.17	24,00	63,73	5,96	463,68	19,32	70,34	5,71	285,82	11,91	51,97	4,88	728,88	20,62	29,60	20,14	37,96	11,78
31.10.17	24,00	63,12	6,08	484,04	20,17	70,30	5,74	286,47	11,94	52,36	4,90	749,45	21,05	30,61	20,17	39,32	11,46
<b>Итого</b>	<b>168,00</b>	<b>61,76</b>	<b>5,91</b>	<b>3000,16</b>	<b>17,86</b>	<b>70,15</b>	<b>5,68</b>	<b>1851,82</b>	<b>11,02</b>	<b>50,16</b>	<b>4,99</b>	<b>4715,90</b>	<b>136,08</b>	<b>186,20</b>	<b>130,16</b>	<b>238,15</b>	<b>78,22</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **78,22**

Отчет подготовил: \_\_\_\_\_

Начальник ОПУ ООО «ДЕЗ 1» Усов В.В.

Отчет принял: \_\_\_\_\_

Инспектор МУП "ЧКТС" Щелканова А.Г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.