**АКТ**

**технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии**
**на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Героев Танкограда, дом № 42**

**за апрель 2019 г.**

**«23» 04 2019 г.**

**Вид системы: двухтрубная, трехтрубная** +ГВС
(нужное подчеркнуть)

| № п/п | Состав работ | Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность. |
|---|---|---|
| 1 | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ | Без нарушений |
| 2 | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ | Отключив. свет в щите |
| 3 | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ | Без нарушения |
| 4 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления | Отключить. |
| 5 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода | В норме |
| 6 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры | В норме |
| 7 | Проверка работы системы электроснабжения | Без нарушений |
| 8 | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания | Без нарушений |
| 9 | Проверка наличия заземления расходомеров | Без нарушений |
| 10 | Проверка винтовых соединений | Без нарушений |
| 11 | Проверка работы источников бесперебойного питания | Отключить |

**Ответственный Исполнитель:** _____ Богов М. А.
**Подпись** **ФИО**

**Представитель собственника:** _____ Дубровин **квартира №** 26
**Подпись** **ФИО**