

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.09.22 по 25.09.22

Адрес: 250 лет Челябинску, 13, ввод 1

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1412675

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.09.2022	24,00	71,44	4,85	141,89	5,91	60,59	4,44	143,61	-1,72	10,15	8,61	1,54
25.09.2022	24,00	69,87	4,78	136,56	5,69	58,18	4,39	138,15	-1,59	9,55	7,96	1,60
Итого	48,00	70,65	4,82	278,45	x	59,39	4,42	281,76	-3,31	19,71	16,57	3,14

Всего к оплате Q, Гкал = **3,14**