

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с **25.08.2017** по **25.09.2017**

Характеристика системы: **2-х трубное подключение, закрытая**

Адрес: **40 лет Победы, 38, ввод 2**

№ т.у. **3440162076**

Прибор учета: ВЗЛЕТ TCPB-026M Зав.№: 1318587

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
25.08.17	24,00	68,90	0,87	139,82	5,83	58,19	0,87	139,65	0,17	9,66	8,15	1,50
26.08.17	24,00	69,50	0,87	148,83	6,20	59,59	0,88	148,48	0,35	10,37	8,87	1,55
27.08.17	24,00	69,14	0,87	145,96	6,08	58,74	0,88	145,48	0,48	10,12	8,57	1,47
28.08.17	24,00	67,70	0,87	134,78	5,62	56,56	0,88	134,35	0,43	9,15	7,62	1,52
29.08.17	24,00	69,00	0,87	146,33	6,10	58,01	0,87	145,85	0,49	10,12	8,49	1,68
30.08.17	24,00	68,64	0,87	139,46	5,81	57,53	0,87	139,07	0,39	9,60	8,03	1,61
31.08.17	24,00	68,24	0,87	136,15	5,67	56,52	0,88	136,15	0,00	9,31	7,72	1,59
01.09.17	24,00	67,78	0,88	132,99	5,54	56,19	0,88	132,99	0,00	9,04	7,50	1,54
02.09.17	24,00	68,44	0,87	138,25	5,76	57,51	0,88	138,24	0,00	9,49	7,98	1,51
03.09.17	24,00	68,63	0,87	139,51	5,81	57,25	0,88	139,51	0,00	9,60	8,01	1,59
04.09.17	24,00	67,99	0,87	133,20	5,55	56,21	0,87	133,20	0,00	9,08	7,51	1,57
05.09.17	24,00	67,66	0,87	121,84	5,08	54,71	0,87	121,84	0,00	8,27	6,69	1,58
06.09.17	24,00	67,80	0,86	111,80	4,66	53,24	0,86	111,80	0,01	7,60	5,97	1,62
07.09.17	24,00	67,95	0,87	132,69	5,53	54,84	0,87	132,69	0,00	9,04	7,30	1,73
08.09.17	24,00	68,47	0,88	152,18	6,34	56,86	0,87	152,17	0,01	10,44	8,68	1,74
09.09.17	24,00	67,39	0,88	129,07	5,38	54,10	0,88	129,07	0,01	8,72	7,01	1,74
10.09.17	24,00	67,90	0,87	128,10	5,34	52,75	0,87	128,10	0,00	8,72	6,78	1,78
11.09.17	24,00	67,70	0,86	132,80	5,53	53,57	0,86	132,80	0,00	9,01	7,14	2,03
12.09.17	24,00	67,81	0,85	146,41	6,10	54,76	0,85	146,40	0,00	9,95	8,04	1,79
13.09.17	24,00	68,22	0,85	140,39	5,85	54,79	0,85	140,70	-0,31	9,60	7,74	1,90
14.09.17	24,00	68,14	0,85	142,45	5,94	54,79	0,85	142,45	0,00	9,73	7,83	1,92
15.09.17	24,00	68,47	0,84	142,45	5,94	55,69	0,84	142,45	0,00	9,78	7,96	1,84
16.09.17	24,00	66,90	0,20	31,31	1,30	57,27	0,21	31,30	0,00	2,10	1,80	1,89
17.09.17	24,00	67,66	0,00	0,00	0,00	52,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
18.09.17	24,00	67,78	0,00	0,00	0,00	54,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
19.09.17	24,00	68,45	0,00	0,00	0,00	55,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
20.09.17	24,00	67,90	0,00	0,00	0,00	52,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
21.09.17	24,00	68,03	0,44	54,31	2,26	47,88	0,45	54,31	0,00	3,70	2,61	1,89
22.09.17	24,00	65,04	0,75	94,98	3,96	48,22	0,75	94,98	0,00	6,19	4,60	1,60
23.09.17	24,00	66,83	0,65	102,66	4,28	49,40	0,65	102,66	0,00	6,87	5,09	1,79
24.09.17	24,00	67,73	0,65	103,00	4,29	48,11	0,66	103,03	-0,03	6,99	4,97	2,01
25.09.17	24,00	67,19	0,73	153,98	6,42	53,72	0,73	153,97	0,00	10,37	8,30	2,07
Итого	768,00	67,97	0,70	3 555,69	4,63	54,74	0,70	3 553,66	2,03	242,61	196,97	55,60

Показания счетчиков за период с 16.09.2017 по 21.09.2017 с учетом среднесуточного количества тепловой энергии

Всего к оплате Q, Гкал = **55,60**

Отчет подготовил: _____ Начальник ПЭО Миронова О. И.

Отчет принял: _____ Инспектор МУП ЧКТС Н.В. Головина

" " _____ 2017