УРАЛЭНЕРГОСБЫТ

Общество с ограниченной ответственностью
«Уральская энергосбытовая компания»

АКТ №: 13 01.2023 г. ч. м.

периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «ДЕЗ 1»					
Ответственное лицо:	**ФИО:**	Усов В.В.				
	Телефон:	+7 (351) 222-31-30				
Адрес объекта:	**Населенный пункт:**	г. Челябинск				
	Улица:	**Калинина**	**Дом/стр:**	**17**	**Кв./пом.:**	

Комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ).

Проверена документация: проект УУТЭ № СТЭН 84-2014-ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 242 от «30» января 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «12» января 2023г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель *ВКТ-7*	227622	Q = 4,55 Гкал H = 22,45 часов	Шкаф узла учета	0006596	с 11.08.2021 до 10.08.2025
Расходомер *ПРЭМ Ду-50*	567032	G = 168,98 т	Подающий трубопровод	044018	с 15.08.2021 до 14.08.2025
Расходомер *ПРЭМ Ду-50*	570087	G = 168,14 т	Обратный трубопровод	044019	с 15.08.2021 до 14.08.2025
Датчик температуры *КТСП-Н*	8107	T = 90,6 °C	Подающий трубопровод	044021	с 13.08.2021 до 12.08.2025
Датчик температуры *КТСП-Н*	8107	T = 62,8 °C	Обратный трубопровод	044022	с 13.08.2021 до 12.08.2025
Расходомер		V = _____ $м^3$	Подпитка		

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. Калинина, 17 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств изменения узла учета данного объекта.
- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода G_{min}= 0,48 $м^3$/ч; G_{max}= 78,0 $м^3$/ч.

Подписи сторон:

Представители:	ФИО, должность	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Усов В.В.	
Представитель КИПиА:	Дубровин В.В.	
Представитель СТИ 4-го ЭР	Понкратова О.В.	