

**АКТ**

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии  
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № *Набережная*, дом № 3

за *декабрь* 201*7* г. (*1 ввоп*)  
*15.12.17*

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<i>вода в ИТП (от канализации) не теч</i>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<i>отсутствует световая сигнализация в ИТП отсутствует ПД на пороге.</i>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<i>в наличии</i>
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	<i>ПД пороги отсутствуют ПД шкалы в норме</i>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	<i>в норме</i>
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<i>в норме</i>
7	Проверка работы системы электроснабжения	<i>без замечаний</i>
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<i>без замечаний</i>
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<i>без замечаний</i>
10	Проверка винтовых соединений	<i>без замечаний</i>
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	<i>без замечаний</i>

Ответственный Исполнитель: \_\_\_\_\_

*[Подпись]*  
Подпись

*[Подпись]*  
ФИО

Представитель собственника: \_\_\_\_\_

*[Подпись]*  
Подпись

*[Подпись]*  
ФИО

квартира № *208*