

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с **25.08.2017** по **25.09.2017**

Характеристика системы: **2-х трубное подключение, закрытая**

Адрес: **250 лет Челябинску, 23**

№ т.у. **3440161633**

Прибор учета: ВЗЛЕТ TCPB-026M Зав.№: 1305982

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
25.08.17	24,00	65,67	0,52	113,28	4,72	57,18	0,51	112,50	0,78	7,45	6,45	1,00
26.08.17	24,00	66,71	0,52	115,71	4,82	58,86	0,52	114,77	0,94	7,73	6,77	0,97
27.08.17	24,00	66,50	0,52	114,49	4,77	57,32	0,51	113,43	1,06	7,62	6,51	1,10
28.08.17	24,00	64,82	0,52	112,09	4,67	55,58	0,51	110,96	1,13	7,28	6,18	1,10
29.08.17	24,00	66,04	0,52	115,27	4,80	57,46	0,51	114,20	1,08	7,62	6,57	1,03
30.08.17	24,00	65,91	0,51	113,14	4,71	56,23	0,51	112,09	1,05	7,47	6,32	1,17
31.08.17	24,00	65,41	0,51	113,56	4,73	56,06	0,51	113,37	0,19	7,44	6,37	1,07
01.09.17	24,00	64,94	0,51	114,78	4,78	55,77	0,50	114,70	0,08	7,47	6,41	1,05
02.09.17	24,00	65,45	0,50	115,91	4,83	56,85	0,50	115,77	0,14	7,60	6,59	1,01
03.09.17	24,00	65,68	0,50	115,30	4,80	56,30	0,50	115,02	0,28	7,58	6,49	1,09
04.09.17	24,00	64,93	0,50	114,63	4,78	55,76	0,49	114,22	0,41	7,45	6,38	1,09
05.09.17	24,00	65,08	0,53	119,81	4,99	55,67	0,52	119,35	0,46	7,81	6,66	1,15
06.09.17	24,00	66,46	0,60	135,70	5,65	57,91	0,60	135,49	0,21	9,03	7,86	1,18
07.09.17	24,00	66,08	0,61	134,04	5,58	57,57	0,60	133,84	0,19	8,87	7,72	1,15
08.09.17	24,00	66,91	0,62	136,24	5,68	58,03	0,61	136,00	0,24	9,13	7,91	1,21
09.09.17	24,00	66,04	0,62	134,01	5,58	57,52	0,61	133,75	0,26	8,87	7,71	1,17
10.09.17	24,00	66,23	0,61	133,38	5,56	56,23	0,60	133,10	0,28	8,85	7,50	1,23
11.09.17	24,00	65,98	0,60	133,74	5,57	56,70	0,59	133,49	0,25	8,84	7,59	1,37
12.09.17	24,00	65,95	0,59	132,90	5,54	56,59	0,58	132,90	0,00	8,78	7,54	1,23
13.09.17	24,00	66,53	0,59	133,89	5,58	56,93	0,58	133,89	0,00	8,92	7,64	1,30
14.09.17	24,00	66,29	0,59	135,58	5,65	56,62	0,58	135,57	0,00	9,00	7,69	1,30
15.09.17	24,00	66,90	0,58	137,79	5,74	57,64	0,57	137,78	0,01	9,23	7,96	1,29
16.09.17	24,00	65,78	0,58	136,29	5,68	57,32	0,57	136,29	0,00	8,98	7,83	1,15
17.09.17	24,00	66,17	0,58	135,75	5,66	56,77	0,58	135,75	0,00	9,00	7,72	1,27
18.09.17	24,00	65,77	0,62	124,50	5,19	55,68	0,61	124,45	0,06	8,20	6,94	1,26
19.09.17	24,00	66,50	0,69	104,30	4,35	55,45	0,68	104,12	0,18	6,95	5,79	1,16
20.09.17	24,00	66,88	0,73	100,06	4,17	55,05	0,72	99,71	0,35	6,71	5,50	1,20
21.09.17	24,00	66,85	0,74	98,40	4,10	54,12	0,73	97,95	0,45	6,59	5,32	1,26
22.09.17	24,00	64,70	0,63	97,42	4,06	53,50	0,62	96,95	0,48	6,31	5,20	1,13
23.09.17	24,00	65,14	0,52	98,11	4,09	53,39	0,51	98,10	0,01	6,40	5,25	1,14
24.09.17	24,00	66,50	0,52	99,86	4,16	52,46	0,52	99,86	0,01	6,65	5,25	1,41
25.09.17	24,00	66,38	0,59	106,47	4,44	53,51	0,59	106,43	0,05	7,08	5,71	1,37
Итого	768,00	65,97	0,57	3 826,40	4,98	56,19	0,57	3 815,79	10,61	252,94	215,33	37,61

Всего к оплате Q, Гкал = **37,61**

Отчет подготовил: _____ Начальник ПЭО Миронова О. И.

Отчет принял: _____ Инспектор МУП ЧКТС Е.В. Панкова

" " _____ 2017