

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.12.17 по 31.12.17

Адрес: Каслинская, 50

Прибор учета: ВКТ-7

Зав.№ 216159

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
25.12.2017	24,00	83,05	4,20	170,21	7,09	52,59	3,90	162,65	7,56	14,14	8,95	5,19
26.12.2017	24,00	83,47	4,20	173,46	7,23	53,50	3,90	166,13	7,33	14,48	9,28	5,20
27.12.2017	24,00	83,45	4,20	169,48	7,06	52,91	3,90	162,54	6,94	14,14	8,96	5,18
28.12.2017	24,00	78,35	4,20	167,69	6,99	50,79	3,90	161,00	6,69	13,14	8,52	4,62
29.12.2017	24,00	73,69	4,20	169,20	7,05	48,54	3,90	162,62	6,58	12,47	8,21	4,25
30.12.2017	24,00	73,70	4,20	167,96	7,00	48,48	3,90	161,37	6,59	12,38	8,15	4,23
31.12.2017	24,00	77,72	4,20	167,13	6,96	48,49	3,90	160,23	6,90	12,99	8,11	4,88
<b>Итого</b>	<b>168,00</b>	<b>79,06</b>	<b>4,20</b>	<b>1185,13</b>	x	<b>50,76</b>	<b>3,90</b>	<b>1136,54</b>	<b>48,59</b>	<b>93,73</b>	<b>60,17</b>	<b>33,56</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **33,56**