

**Ведомость учета параметров потребления тепла**  
за период с **27.09.2016** по **25.10.2016**

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Адрес: 250 лет Челябинску, 9, ввод 1

№ т.у. 3440162264

Прибор учета: Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1400253

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
27.09.16	24,00	67,23	0,59	303,10	12,63	57,69	0,59	303,10	0,00	20,41	17,52	2,90
28.09.16	24,00	67,91	0,57	299,15	12,46	58,01	0,58	299,15	0,00	20,35	17,38	2,97
29.09.16	24,00	67,81	0,56	277,61	11,57	57,26	0,57	277,61	0,00	18,85	15,92	2,94
30.09.16	24,00	68,05	0,57	282,03	11,75	57,53	0,58	282,03	0,00	19,22	16,25	2,96
01.10.16	24,00	68,35	0,58	282,86	11,79	57,59	0,58	282,86	0,00	19,37	16,32	3,04
02.10.16	24,00	67,81	0,57	276,80	11,53	56,01	0,57	276,80	0,00	18,80	15,53	3,24
03.10.16	24,00	67,93	0,54	252,05	10,50	45,97	0,54	252,03	0,02	17,15	11,59	5,59
04.10.16	24,00	66,74	0,51	313,49	13,06	35,99	0,49	313,44	0,05	20,95	11,32	9,65
05.10.16	24,00	67,45	0,49	476,21	19,84	43,88	0,42	476,15	0,05	32,16	20,94	11,10
06.10.16	24,00	66,70	0,48	516,51	21,52	45,02	0,41	516,51	0,00	34,50	23,30	11,31
07.10.16	24,00	67,54	0,50	520,97	21,71	45,63	0,43	520,12	0,85	35,24	23,78	11,46
08.10.16	24,00	68,22	0,51	590,25	24,59	47,75	0,44	590,25	0,00	40,33	28,24	12,10
09.10.16	24,00	67,92	0,51	588,36	24,51	47,16	0,44	588,36	0,00	40,02	27,80	12,21
10.10.16	24,00	67,78	0,51	589,17	24,55	47,55	0,44	589,14	0,03	39,99	28,07	11,92
11.10.16	24,00	68,07	0,52	595,08	24,79	47,50	0,45	595,03	0,04	40,57	28,32	12,25
12.10.16	24,00	68,49	0,53	517,61	21,57	45,69	0,45	517,61	0,00	35,50	23,70	11,81
13.10.16	24,00	67,56	0,54	417,54	17,40	40,94	0,45	417,54	0,00	28,25	17,14	11,11
14.10.16	24,00	67,77	0,55	364,58	15,19	39,60	0,44	364,58	0,00	24,75	14,48	10,28
15.10.16	24,00	67,16	0,54	315,13	13,13	35,22	0,44	315,13	0,00	21,20	11,13	10,08
16.10.16	24,00	68,35	0,54	317,11	13,21	35,30	0,44	317,11	0,00	21,71	11,23	10,47
17.10.16	24,00	68,36	0,56	320,20	13,34	35,89	0,45	320,20	0,00	21,92	11,53	10,39
18.10.16	24,00	68,01	0,57	321,15	13,38	35,86	0,46	321,14	0,00	21,88	11,56	10,32
19.10.16	24,00	68,44	0,57	310,63	12,94	35,20	0,46	310,63	0,00	21,30	10,97	10,34
20.10.16	24,00	68,42	0,57	302,67	12,61	34,36	0,45	302,67	0,00	20,74	10,44	10,30
21.10.16	24,00	69,80	0,58	304,82	12,70	34,72	0,46	304,82	0,00	21,31	10,62	10,69
22.10.16	24,00	70,43	0,56	303,25	12,64	34,40	0,44	303,25	0,00	21,39	10,47	10,91
23.10.16	24,00	70,08	0,55	301,46	12,56	33,61	0,44	301,46	0,00	21,16	10,17	10,99
24.10.16	24,00	70,45	0,56	307,52	12,81	34,66	0,44	307,52	0,00	21,70	10,70	10,95
25.10.16	24,00	70,54	0,56	305,27	12,72	35,17	0,44	305,27	0,00	21,57	10,77	10,85
<b>Итого</b>	<b>696,00</b>	<b>68,25</b>	<b>0,54</b>	<b>10 872,57</b>	<b>15,62</b>	<b>43,49</b>	<b>0,48</b>	<b>10 871,52</b>	<b>1,05</b>	<b>742,28</b>	<b>477,18</b>	<b>265,11</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **265,11**

Отчет подготовил: \_\_\_\_\_ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: \_\_\_\_\_ Инспектор МУП ЧКТС Н.В. Головина

" " \_\_\_\_\_ 2016