

**АКТ**

технического обслуживания узла учета тепловой энергии  
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, 40, 166 кв

за 3.05 2017 г.

**Вид системы: двухтрубная, трехтрубная**  
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	+
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	+
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	+
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	+
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	+
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	+
7	Проверка работы системы электроснабжения.	+
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	+
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя.	+
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	+
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	-

Ответственный Исполнитель: [Подпись] Калужев А.А.  
Подпись ФИО

Представитель собственника: [Подпись] \_\_\_\_\_ квартира № 161  
Подпись ФИО