

повторного допуска узла учета тепловой энергии, теплоносителя Потребителя
(Договор теплоснабжения № _____)

«30» августа 2018 г. комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащий Потребителю ООО «ДЕЗ 1» (г. Челябинск, ул. Кирова, д. 15А).

Проверена документация: проект УУТЭ № 323-626-13.АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 16 от «30» января 2013 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «30» августа 2018 г. в следующем составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСПВ-026М	1308925	Q= <u>13061,55</u> Гкал H= <u>41981,22</u> часов	Шкаф узла учета	01569271	с 30.05.2017 до 29.05.2021
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-50	1312875	G= <u>694755,66</u> т	Подающий трубопровод	01569272	с 31.05.2017 до 30.05.2021
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-50	1329586	G= <u>694365,15</u> т	Обратный трубопровод	01569273	с 31.05.2017 до 30.05.2021
Датчик температуры КТПТР-01	15713	T= <u>68,30</u> °C	Подающий трубопровод	01569274	с 29.05.2017 до 28.05.2021
Датчик температуры КТПТР-01	15713А	T= <u>66,34</u> °C	Обратный трубопровод	01569275	с 29.05.2017 до 28.05.2021
Датчик давления СДВ-И-1,6	75974	P= <u>6,71</u> МПа	Подающий трубопровод	01569291	с 20.07.2018 до 19.07.2023
Датчик давления СДВ-И-1,6	75975	P= <u>6,29</u> МПа	Обратный трубопровод	01569292	с 20.07.2018 до 19.07.2023

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
2. _____

Примечание:

На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" показания УУ будут приниматься к расчету после оборудования индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии всех жилых и нежилых помещений.

Подписи членов комиссии:

представитель теплоснабжающей организации: _____ Е.Б. Козлова

представитель теплосетевой организации: _____

представитель потребителя: начальник отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» _____ Усов В.В.

представитель КИПиА ЧТС: _____ Дубровин В.В.