

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.12.17 по 31.12.17

Адрес: 250 лет Челябинску, 9, ввод 3

№ т.у. 3440162266

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСПВ-026М Зав.№ 1311014

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
25.12.2017	24,00	75,30	5,58	257,50	10,73	43,00	4,87	269,01	-11,51	19,42	11,60	7,81
26.12.2017	24,00	75,50	5,64	257,41	10,73	43,42	4,93	268,85	-11,44	19,46	11,71	7,75
27.12.2017	24,00	75,55	5,59	254,97	10,62	43,09	4,89	266,74	-11,77	19,29	11,53	7,76
28.12.2017	24,00	73,62	5,66	282,34	11,76	44,54	4,97	290,62	-8,27	20,81	12,98	7,83
29.12.2017	24,00	69,49	5,60	333,03	13,88	46,21	4,95	337,34	-4,30	23,18	15,63	7,55
30.12.2017	24,00	69,97	5,58	335,47	13,98	46,61	4,94	337,24	-1,77	23,51	15,76	7,73
31.12.2017	24,00	70,20	5,51	325,78	13,57	44,48	4,88	332,63	-6,85	22,90	14,84	8,08
Итого	168,00	72,80	5,59	2046,50	х	44,48	4,92	2102,42	-55,92	148,57	94,05	54,53

Всего к оплате Q, Гкал = **54,53**