

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 23.03.18 по 25.03.18

Адрес: 250 лет Челябинску, 9, ввод 3

№ т.у. 3440162266

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1311014

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
23.03.2018	24,00	68,46	5,78	122,16	5,09	41,46	4,84	119,40	2,76	8,38	4,97	3,41
24.03.2018	24,00	68,92	5,37	273,71	11,40	41,66	4,57	267,31	6,40	18,89	11,17	7,73
25.03.2018	24,00	68,41	5,38	273,80	11,41	41,96	4,58	267,24	6,56	18,76	11,25	7,51
Итого	72,00	68,60	5,51	669,67	x	41,69	4,66	653,96	15,72	46,03	27,38	18,64

Всего к оплате Q, Гкал = **18,64**