

повторного допуска узла учета тепловой энергии, теплоносителя Потребителя
(Договор теплоснабжения № _____)

«22» августа 2018 г. комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащий Потребителю ООО «ДЕЗ 1» (г. Челябинск, ул. Краснознаменная, д. 46).

Проверена документация: проект УУТЭ № 335-626-13.АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 111 от «28» мая 2013 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «22» августа 2018 г. в следующем составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСПВ-026М	1216507	Q= 14431,16 Гкал H= 43179,69 часов	Шкаф узла учета	01560296	с 30.12.2016 до 30.12.2020
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-420Л Ду-65	1237215	G= 1442872,51 т	Подающий трубопровод	01560297	с 30.12.2016 до 30.12.2020
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-420Л Ду-65	1152422	G= 1445895,70 т	Обратный трубопровод	01560298	с 30.12.2016 до 30.12.2020
Датчик температуры Взлет ТПС	1338682	T= 68,33 °C	Подающий трубопровод	01560299	с 30.12.2016 до 30.12.2020
Датчик температуры Взлет ТПС	1338653	T= 64,90 °C	Обратный трубопровод	01560300	с 30.12.2016 до 30.12.2020
Датчик давления СДВ-И-1,6	73340	P= 4,70 МПа	Подающий трубопровод	01569738	с 20.07.2018 до 20.07.2023
Датчик давления СДВ-И-1,6	73451	P= 3,91 МПа	Обратный трубопровод	01569739	с 19.07.2018 до 19.07.2023

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
2. _____

Примечание:

На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" показания УУ будут приниматься к расчету после оборудования индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии всех жилых и нежилых помещений.

Подписи членов комиссии:

представитель теплоснабжающей организации: _____

Вощев (О.В. Вощева)

представитель теплосетевой организации: _____

представитель потребителя: начальник отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» _____

Усов В.В.

представитель КИПиА ЧТС: _____

Ву Рудкович В.П.