

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.12.17 по 31.12.17

Адрес: 250 лет Челябинску, 9, ввод 1

№ т.у. 3440162264

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСПВ-026М Зав.№ 1400253

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
25.12.2017	24,00	75,29	5,13	372,90	15,54	40,01	4,57	372,90	0,00	28,11	14,96	13,12
26.12.2017	24,00	75,26	5,18	372,62	15,53	40,39	4,62	372,40	0,23	28,08	15,08	13,03
27.12.2017	24,00	75,58	5,14	369,77	15,41	40,49	4,58	369,77	0,00	27,98	15,01	12,97
28.12.2017	24,00	73,87	5,22	371,09	15,46	40,23	4,66	371,09	0,00	27,45	14,97	12,48
29.12.2017	24,00	69,16	5,17	366,18	15,26	39,06	4,63	366,18	0,00	25,36	14,34	11,02
30.12.2017	24,00	70,00	5,14	366,14	15,26	38,81	4,60	366,14	0,00	25,67	14,25	11,41
31.12.2017	24,00	70,27	5,05	358,48	14,94	37,14	4,54	358,48	0,00	25,23	13,35	11,89
Итого	168,00	72,78	5,15	2577,19	х	39,45	4,60	2576,96	0,23	187,89	101,98	85,93

Всего к оплате Q, Гкал = **85,93**