

АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Красноульяновская, дом № 46

за декабрь 2017 г.
 19.12.17

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	без замечаний
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	нет оборудования в ИТП, без замечаний
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	в наличии
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	в норме
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	в норме
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	в норме
7	Проверка работы системы электроснабжения	без замечаний
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	без замечаний
9	Проверка наличия заземления расходомеров	без замечаний
10	Проверка винтовых соединений	без замечаний
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	без замечаний

Ответственный Исполнитель: _____
 Подпись

_____ Афанасьев С. А.
 ФИО

Представитель собственника: _____
 Подпись

_____ Мешакина А. А.
 ФИО квартира № 105