

повторного допуска узла учета тепловой энергии, теплоносителя Потребителя
(Договор теплоснабжения № _____)

« 9 » 07 2018 г. комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащий Потребителю ООО «ДЕЗ 1» (г. Челябинск, ул. Шенкурская, д. 7А).

Проверена документация: проект УУТЭ № 258-497-12.ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 53 от «06» февраля 2012 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с « 10 » 7 2018г. в следующем составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСПВ-024М	103887	Q= <u>5557,99</u> Гкал H= <u>18313,83</u> часов	Шкаф узла учета	01555051	с 08.02.2016 до 07.02.2020
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-420Л Ду-80	1118248	G= <u>430646,73</u> т	Подающий трубопровод	01555052	с 08.02.2016 до 07.02.2020
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-420Л Ду-80	1107554	G= <u>406589,48</u> т	Обратный трубопровод	01555053	с 10.03.2016 до 09.03.2020
Датчик температуры Взлет ТПС	1145948	T= <u>68,9</u> °C	Подающий трубопровод	01555054	с 08.02.2016 до 07.02.2020
Датчик температуры Взлет ТПС	1163765	T= <u>63,9</u> °C	Обратный трубопровод	01555055	с 08.02.2016 до 07.02.2020

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. _____

Примечание:

На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" показания УУ будут приниматься к расчету после оборудования индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии всех жилых и нежилых помещений.

Подписи членов комиссии:

представитель теплоснабжающей организации: _____

представитель теплосетевой организации: _____

представитель потребителя: начальник отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» _____ Усов В.В.

представитель КИПиА ЧТС: _____ Дубровин В.В.