

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 23.09.22 по 25.09.22

Адрес: Потёмкина, 18

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1314343

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
23.09.2022	24,00	72,43	3,32	146,44	6,10	62,96	3,00	146,44	0,00	10,62	9,23	1,39
24.09.2022	24,00	71,01	3,39	144,29	6,01	61,45	3,09	144,29	-0,00	10,26	8,88	1,38
25.09.2022	24,00	69,82	3,45	142,71	5,95	60,03	3,19	142,71	0,00	9,97	8,58	1,40
<b>Итого</b>	<b>72,00</b>	<b>71,09</b>	<b>3,39</b>	<b>433,44</b>	x	<b>61,48</b>	<b>3,09</b>	<b>433,44</b>	<b>0,00</b>	<b>30,85</b>	<b>26,68</b>	<b>4,17</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **4,17**