

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.06.22 по 30.06.22

Адрес: Шенкурская, 7а

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-024М Зав.№ 103887

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.06.2022	14,25	74,17	9,18	174,81	7,28	66,78	5,10	174,84	-0,03	12,99	11,70	1,21
25.06.2022	24,00	73,80	9,18	178,36	7,43	63,84	5,10	178,36	0,00	13,19	11,40	1,79
26.06.2022	24,00	73,28	9,18	178,43	7,43	62,44	5,10	178,43	0,00	13,10	11,16	1,95
27.06.2022	24,00	73,52	9,18	178,94	7,46	62,47	5,10	178,94	0,00	13,19	11,19	1,99
28.06.2022	24,00	71,89	9,18	180,22	7,51	61,06	5,10	180,22	0,00	12,96	11,11	1,85
29.06.2022	24,00	68,12	9,18	215,97	9,00	59,46	5,10	215,97	0,00	14,75	12,87	1,88
30.06.2022	24,00	67,13	9,18	208,27	8,68	58,58	5,10	208,27	0,00	14,02	12,22	1,79
Итого	158,25	71,70	9,18	1315,01	x	62,09	5,10	1315,05	-0,03	94,20	81,66	12,47

Всего к оплате Q, Гкал = **12,47**