

**Ведомость учета параметров потребления тепла**  
за период с **24.06.2015** по **26.07.2015**

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Адрес: **Болейко, 4**

№ т.у.

Прибор учета: Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1216622

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
24.06.15	24,00	74,76	0,36	417,33	17,39	69,85	0,37	414,65	2,68	31,23	28,99	2,24
25.06.15	24,00	67,13	0,35	420,31	17,51	63,00	0,36	416,80	3,51	28,24	26,29	1,95
26.06.15	24,00	61,99	0,36	406,91	16,95	58,18	0,37	403,10	3,81	25,25	23,48	1,77
27.06.15	24,00	65,53	0,36	393,42	16,39	61,19	0,37	390,06	3,36	25,81	23,90	1,91
28.06.15	24,00	67,57	0,36	397,27	16,55	63,03	0,37	394,08	3,20	26,87	24,87	2,00
29.06.15	24,00	66,68	0,36	403,41	16,81	62,18	0,37	400,39	3,01	26,93	24,93	2,00
30.06.15	24,00	67,83	0,36	411,42	17,14	63,41	0,37	408,62	2,81	27,94	25,94	2,00
01.07.15	24,00	68,15	0,38	387,75	16,16	63,56	0,39	385,28	2,48	26,45	24,52	1,94
02.07.15	24,00	69,07	0,41	353,95	14,75	64,18	0,43	351,42	2,53	24,48	22,58	1,89
03.07.15	24,00	68,79	0,42	339,02	14,13	63,67	0,43	336,59	2,44	23,35	21,46	1,89
04.07.15	24,00	67,82	0,42	328,86	13,70	62,15	0,44	326,60	2,26	22,33	20,33	2,00
05.07.15	24,00	67,48	0,42	325,80	13,58	61,47	0,44	323,54	2,27	22,01	19,92	2,10
06.07.15	24,00	67,41	0,42	324,77	13,53	61,30	0,44	322,32	2,45	21,92	19,79	2,13
07.07.15	24,00	66,92	0,42	265,46	11,06	60,12	0,44	262,72	2,74	17,79	15,82	1,97
08.07.15	24,00	64,80	0,42	264,23	11,01	57,95	0,44	261,40	2,83	17,14	15,17	1,97
09.07.15	24,00	65,55	0,42	300,18	12,51	58,96	0,44	297,08	3,11	19,70	17,54	2,16
10.07.15	24,00	66,38	0,42	296,20	12,34	59,40	0,44	293,27	2,92	19,69	17,45	2,24
11.07.15	24,00	66,81	0,42	300,34	12,51	60,06	0,44	297,82	2,52	20,09	17,91	2,17
12.07.15	24,00	66,08	0,42	295,94	12,33	59,26	0,44	293,63	2,31	19,58	17,43	2,15
13.07.15	24,00	28,77	0,42	305,39	12,72	26,24	0,44	302,49	2,91	8,82	7,97	0,85
14.07.15	24,00	0,00	0,20	139,86	5,83	0,00	0,23	138,42	1,43	0,02	0,02	0,00
15.07.15	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00
16.07.15	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00
17.07.15	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00
18.07.15	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.07.15	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.07.15	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.07.15	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.07.15	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.07.15	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.07.15	24,00	0,62	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
25.07.15	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.07.15	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>792,00</b>	<b>39,58</b>	<b>0,25</b>	<b>7 077,86</b>	<b>8,94</b>	<b>36,34</b>	<b>0,27</b>	<b>7 022,93</b>	<b>54,92</b>	<b>455,63</b>	<b>416,30</b>	<b>39,33</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **39,33**

Отчет подготовил: \_\_\_\_\_ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: \_\_\_\_\_ Инспектор МУП ЧКТС

" " \_\_\_\_\_ 2016