

Ведомость учета параметров потребления тепла
за период с **27.09.2016** по **25.10.2016**

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Адрес: Российская, 49

№ т.у.

Прибор учета: ВКТ-7 Зав.№: 226034

Дата	Теплоснабжение							Внутренняя ГВС			
	Тнар, ч	Подача отопления		Обратка отопления		ΔM, т	ΔQ, Гкал	Подача ГВС		ΔQ, Гкал	Тхи, °С
		T1, °С	M1, т	T2, °С	M2, т			Тгвс, °С	Мгвс, т		
27.09.16	24,00	67,97	129,95	61,81	129,65	0,30	0,80	60,51	8,91	0,40	16,15
28.09.16	24,00	68,03	129,98	61,69	129,79	0,19	0,83	60,90	9,49	0,43	16,08
29.09.16	24,00	67,55	129,55	60,49	129,26	0,29	0,92	60,07	11,79	0,53	15,34
30.09.16	24,00	67,88	133,70	61,17	133,51	0,19	0,90	61,09	10,65	0,49	15,30
01.10.16	24,00	67,97	141,21	61,20	141,04	0,17	0,96	60,64	12,09	0,55	15,07
02.10.16	24,00	67,90	136,05	60,82	135,41	0,64	0,97	60,66	12,45	0,57	14,88
03.10.16	24,00	67,80	130,84	52,62	128,95	1,89	1,99	57,30	10,41	0,44	15,23
04.10.16	24,00	67,98	113,93	42,36	113,01	0,92	2,91	53,88	11,59	0,46	14,56
05.10.16	24,00	68,11	103,00	42,28	102,73	0,27	2,66	54,78	9,76	0,39	14,72
06.10.16	24,00	67,17	105,91	41,44	105,57	0,34	2,72	52,79	11,38	0,44	14,40
07.10.16	24,00	67,93	108,87	41,53	108,61	0,26	2,87	53,72	12,62	0,50	13,99
08.10.16	24,00	67,61	111,46	42,04	111,35	0,11	2,85	53,92	11,60	0,47	13,58
09.10.16	24,00	67,58	107,87	41,04	107,61	0,26	2,86	51,90	13,54	0,52	13,10
10.10.16	24,00	68,03	107,63	41,84	107,42	0,21	2,82	53,58	10,54	0,43	13,24
11.10.16	24,00	67,75	123,89	43,15	122,25	1,64	3,05	55,33	11,98	0,51	12,69
12.10.16	24,00	68,08	138,49	45,02	137,22	1,27	3,19	56,98	10,08	0,45	12,63
13.10.16	11,00	67,11	59,11	45,03	58,88	0,23	3,02	56,78	3,03	0,14	12,72
14.10.16	0,00	67,52		44,35			3,02	60,77			16,61
15.10.16	0,00	67,82		43,38			3,02	57,70			17,13
16.10.16	0,00	67,00		42,84			3,02	57,01			16,46
17.10.16	0,00	68,51		44,29			3,02	59,18			17,35
18.10.16	0,00	68,40		43,53			3,02	59,27			15,01
19.10.16	0,00	67,83		43,10			3,02	58,65			13,90
20.10.16	0,00	68,18		42,36			3,02	58,45			14,68
21.10.16	0,00	69,60		43,88			3,02	60,05			14,31
22.10.16	0,00	69,56		43,77			3,02	60,01			13,91
23.10.16	0,00	69,09		41,95			3,02	58,50			13,49
24.10.16	0,00	69,46		43,95			3,02	60,20			15,30
25.10.16	12,00	69,36	64,06	42,21	63,98	0,08	3,02	57,78			6,86
Итого	407,00	68,10	2 075,50	47,07	2 066,24	9,26	72,55	57,67	189,69	8,10	14,44

33,29

Показания счетчика за период с 13.10.2016года по 25.10.2016г рассчитана с учетом среднесуточных количество тепловой энергии за период с 10.10.2016 по 12.10.2016г. итого (2,82+3,05+3,19)/3 = 3,02 Гкал

Всего к оплате Q, ГКал = **72,55**

Отчет подготовил: _____ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1»

Отчет принял: _____ Инспектор МУП ЧКТС

" " _____ 2016