

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 23.09.22 по 25.09.22

Адрес: Свердловский проспект, 41Б

Прибор учета: ВКТ-7

Зав.№ 228515

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
23.09.2022	24,00	69,07	3,80	307,80	12,82	66,83	1,00	300,28	7,52	21,26	20,55	0,71
24.09.2022	24,00	68,40	3,80	300,47	12,52	66,29	1,00	293,97	6,50	20,55	19,90	0,65
25.09.2022	24,00	69,50	3,80	319,66	13,32	67,25	1,00	313,95	5,71	22,22	21,48	0,74
Итого	72,00	68,99	3,80	927,93	x	66,79	1,00	908,20	19,73	64,03	61,93	2,10

Всего к оплате Q, Гкал = **2,10**