

**А К Т №**

повторного допуска узла учета тепловой энергии, теплоносителя Потребителя  
(Договор теплоснабжения № \_\_\_\_\_)

« 9 » 07 2018 г. комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащий Потребителю ООО «ДЕЗ 1» (г. Челябинск, ул. Калинина, д. 23).

Проверена документация: проект УУТЭ № СТЭН 87-2014-ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 249 от «04» февраля 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «10» 07 2018г. в следующем составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель ВКТ-7	227577	Q= <u>0</u> Гкал H= <u>0</u> часов	Шкаф узла учета	01555676	с 28.12.2017 до 27.12.2021
Расходомер ПРЭМ Ду-50	566648	G= <u>0</u> т	Подающий трубопровод	01549667	с 20.12.2017 до 19.12.2021
Расходомер ПРЭМ Ду-50	567008	G= <u>0</u> т	Обратный трубопровод	01549668	с 20.12.2017 до 19.12.2021
Комплект теомообразователей КТСИ-Н	9101	T= <u>68,6</u> °C T= <u>69,9</u> °C	Подающий/обратный трубопровод	01549669 01549670	с 28.12.2017 до 27.12.2021

**Особые условия:**

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
2. \_\_\_\_\_

**Примечание:**

На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" показания УУ будут приниматься к расчету после оборудования индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии всех жилых и нежилых помещений.

**Подписи членов комиссии:**

представитель теплоснабжающей организации: 

представитель теплосетевой организации: \_\_\_\_\_

представитель потребителя: начальник отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» \_\_\_\_\_ **Усов В.В.**

представитель КИПиА ЧТС:  \_\_\_\_\_ **Дубровин В.В.**