УРАЛЭНЕРГОСБЫТ

Общество с ограниченной ответственностью
«Уральская энергосбытовая компания»

А К Т № ЭР5/2002

периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя Потребителя
(Договор теплоснабжения № _____)

«15» октября 2021г. в 10 ч. 42 мин. комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащий Потребителю ООО «ДЕЗ 1», ответственное лицо Усов В.В. , номер телефона: +7 (351) 222-31-30 и расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, д.9-3ввод (10 подъезд).

Проверена документация: проект УУТЭ № 157-626-14.ОВ/АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 728 от «14» марта 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «15» октября 2021г. в следующем составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель *Взлет ТСРВ-026М*	*1311014*	Q= 13 664,60 Гкал H= 61 304,15 часов	Шкаф узла учета	*043501*	*с 06.08.2021 до 05.08.2025*
Расходомер *Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-100*	*1454570*	G= 555 847,66 т	Подающий трубопровод	*043502*	*с 24.08.2021 до 23.08.2025*
Расходомер *Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-100*	*1453986*	G= 551 486,81 т	Обратный трубопровод	*043503*	*с 24.08.2021 до 23.08.2025*
Датчик температуры *Взлет ТПС*	*1390660*	T= 68,3 °С	Подающий трубопровод	*043504*	*с 16.08.2021 до 15.08.2025*
Датчик температуры *Взлет ТПС*	*1399541*	T= 52,1 °С	Обратный трубопровод	*043505*	*с 16.08.2021 до 15.08.2025*
Датчик давления *СДВ-И-1,6*	*85014*	P= 0,66 МПа	Подающий трубопровод	*0041106*	*с 11.06.2019 до 10.06.2024*
Датчик давления *СДВ-И-1,6*	*85013*	P= 0,62 МПа	Обратный трубопровод	*0041107*	*с 11.06.2019 до 10.06.2024*
Расходомер	-	V = _____ $м^3$	Подпитка	-	-

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, д. 9 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств изменения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта.

Диапазон паспортных значений измерения расхода Gmin = 1,132 т/ч ($м^3$/ч) G_{max}= 283,0 т/ч ($м^3$/ч).

Подписи членов комиссии:

Инспектор СТИ группы: 5-го ЭР _____ /***Мальцева Л.В.***/

Потребитель (представитель потребителя): _____ /***Усов В.В.***/

Инженер группы КИПиА: _____ / ***Давыдов А.С.***/