

Договор № 155 от 01.08.2013 г.

АКТ № \_\_\_\_\_  
 повторного допуска в эксплуатацию общедомового узла учёта тепловой энергии (ОПУ)  
 многоквартирного дома (МКД)

г. Челябинск

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2015 г.

Произведен технический осмотр приборов общедомового узла учёта тепловой энергии МКД

по адресу: г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 44 (ООО «ДЕЗ Калининского района»)  
 и проверена комплектность необходимой документации:  
 паспорта на приборы учета, технические условия ЧКТС № \_\_\_\_\_ от « 04 » 02 2014 г.  
 проект на установку теплосчетчика № СТЭН 130-2014-0В

В результате установлено:

Узел учета соответствует/не соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии».

На основании изложенного, общедомовой узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в эксплуатацию

с « 28 » 04 2015 г. по « 12 » 10 2017 г.

в следующем составе оборудования и пломбируется

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на дату приемки		Место установки	Примечание
		Q <sub>твл</sub> 270,393	Q <sub>твл</sub> 70,944		
Вычислитель ВКТ-7	249786	Q <sub>твл</sub> 270,393	Q <sub>твл</sub> 70,944	г.ч.ч. ИТП	h 12782
Преобразователь расхода ПРЭМ-50 L0/F/0/D	550724	V1 11159,89 м <sup>3</sup>		Подача	28.04.15 Воп Пломбы установлены в полном объеме-8шт.
Преобразователь расхода ПРЭМ-50 L0/F/0/D	550052	V2 10910,85 м <sup>3</sup>		Обратка	
Преобразователь расхода ПРЭМ-32 L0/F/0/D	545194	V3 1700,7 м <sup>3</sup>		ХВС	
Комплект темопреобразователей КТСП-Н 5.0.03.00.3.3.3	8945	T1 68°	T2 51°	Подача/обратка	
Комплект темопреобразователей КТСП-Н 5.0.03.00.3.3.3	52415	T3 64°	Tв 6,4°	ХВС/ГВС	

Особые условия:

1. Максимальный расход  $G_{max} = 72$  м<sup>3</sup>/ч.

При расходах меньше  $G_{v/min} = 0,19$  м<sup>3</sup>/ч прибор не удовлетворяет требованиям коммерческого учета и расчет производится расчетным методом по договорной нагрузке.

Проверка вычислителя «ВКТ-7» № 249786 действительна до – «08» октября 2018г.

Проверка расходомера «ПРЭМ, Dn=50» № 550724 действительна до – «01» ноября 2017г.

Проверка расходомера «ПРЭМ, Dn=50» № 550052 действительна до – «01» ноября 2017г.

Проверка расходомера «ПРЭМ, Dn=32» № 545194 действительна до – «12» октября 2017г.

Проверка комплекта преобразователей температуры «КТСП-Н» № 8945 действительна до – «27» марта 2018г.


Проверка комплекта преобразователей температуры «КТСП-Н» № 52415 действительна до – «06» декабря 2017г.

Подписи сторон:

Ответственный представитель ресурсоснабжающей организации МУП «ЧКТС»:


  
\_\_\_\_\_

Ответственный представитель потребителя

  
\_\_\_\_\_



Ответственный представитель ООО «Сервис-Центр «УВП»

  
\_\_\_\_\_