

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с **25.08.2017** по **25.09.2017**

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Адрес: 250 лет Челябинску, 13а

№ т.у. 3440162066

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№: 1310211

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
25.08.17	24,00	69,34	0,86	136,63	5,69	57,45	0,88	136,63	0,00	9,50	7,87	1,63
26.08.17	24,00	69,96	0,87	145,41	6,06	58,67	0,88	145,41	0,00	10,20	8,56	1,64
27.08.17	24,00	69,59	0,87	142,41	5,93	57,39	0,88	142,41	0,00	9,93	8,20	1,74
28.08.17	24,00	68,11	0,87	131,20	5,47	55,50	0,88	131,20	0,00	8,96	7,31	1,65
29.08.17	24,00	69,41	0,86	142,64	5,94	56,66	0,88	142,64	0,00	9,92	8,11	1,76
30.08.17	24,00	69,08	0,86	135,93	5,66	56,20	0,87	135,93	0,00	9,41	7,66	1,80
31.08.17	24,00	68,69	0,87	133,41	5,56	55,05	0,88	133,41	0,00	9,19	7,37	1,83
01.09.17	24,00	68,20	0,87	130,17	5,42	55,61	0,88	130,17	0,00	8,90	7,26	1,64
02.09.17	24,00	53,19	0,87	136,35	5,68	41,41	0,88	136,35	0,00	7,28	5,67	1,61
03.09.17	24,00	34,73	0,87	138,91	5,79	22,28	0,88	138,91	0,00	4,86	3,13	1,73
04.09.17	24,00	28,72	0,86	136,67	5,69	16,90	0,87	136,67	0,00	3,96	2,34	1,61
05.09.17	24,00	40,21	0,86	131,00	5,46	27,08	0,88	131,00	0,00	5,30	3,57	1,73
06.09.17	24,00	61,96	0,85	119,12	4,96	46,91	0,87	119,12	0,00	7,40	5,61	1,78
07.09.17	24,00	68,51	0,86	141,44	5,89	55,47	0,87	141,44	0,00	9,71	7,87	1,85
08.09.17	24,00	69,05	0,87	162,51	6,77	57,87	0,88	162,51	0,00	11,25	9,43	1,82
09.09.17	24,00	67,96	0,87	138,96	5,79	54,88	0,88	138,96	0,00	9,47	7,65	1,82
10.09.17	24,00	67,90	0,70	111,70	4,65	52,96	0,72	111,75	-0,06	7,60	5,94	1,66
11.09.17	24,00	68,18	0,85	147,24	6,13	54,10	0,86	146,62	0,62	10,06	7,96	2,10
12.09.17	24,00	68,30	0,84	167,61	6,98	55,44	0,86	167,61	0,00	11,48	9,32	2,15
13.09.17	24,00	68,72	0,84	159,17	6,63	55,49	0,86	159,17	0,00	10,96	8,86	2,09
14.09.17	24,00	68,62	0,84	157,86	6,58	55,57	0,86	157,86	0,00	10,86	8,80	2,02
15.09.17	24,00	68,97	0,83	155,22	6,47	55,66	0,85	155,22	0,00	10,73	8,67	2,05
16.09.17	24,00	67,89	0,84	169,12	7,05	56,00	0,85	169,12	0,00	11,51	9,50	1,93
17.09.17	24,00	68,23	0,84	142,09	5,92	53,02	0,85	142,09	0,00	9,72	7,56	2,30
18.09.17	24,00	68,31	0,84	145,89	6,08	53,82	0,85	145,89	0,00	9,99	7,88	2,11
19.09.17	24,00	68,96	0,84	148,19	6,17	54,74	0,85	148,19	0,00	10,24	8,14	2,03
20.09.17	24,00	68,46	0,85	132,90	5,54	53,01	0,86	132,90	0,00	9,12	7,07	2,12
21.09.17	24,00	68,22	0,85	114,09	4,75	50,48	0,87	114,09	0,00	7,80	5,78	2,02
22.09.17	24,00	65,48	0,74	101,48	4,23	47,44	0,76	101,44	0,05	6,66	4,83	1,83
23.09.17	24,00	67,26	0,64	109,77	4,57	47,53	0,65	109,77	0,00	7,40	5,23	2,16
24.09.17	24,00	68,16	0,64	109,73	4,57	46,43	0,66	109,73	0,00	7,49	5,11	2,38
25.09.17	24,00	67,63	0,72	166,59	6,94	53,70	0,73	166,59	0,00	11,29	8,97	2,32
<b>Итого</b>	<b>768,00</b>	<b>64,56</b>	<b>0,83</b>	<b>4 441,41</b>	<b>5,78</b>	<b>50,65</b>	<b>0,84</b>	<b>4 440,79</b>	<b>0,61</b>	<b>288,16</b>	<b>227,26</b>	<b>60,91</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **60,91**

Отчет подготовил: \_\_\_\_\_ Начальник ПЭО Миронова О. И.

Отчет принял: \_\_\_\_\_ Инспектор МУП ЧКТС Н.В. Головина

" " \_\_\_\_\_ 2017