

повторного допуска узла учета тепловой энергии, теплоносителя Потребителя
(Договор теплоснабжения № _____)

«28» августа 2018 г. комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащий Потребителю ООО «ДЕЗ 1» (г. Челябинск, Набережная, д. 3-подъезд № 6).

Проверена документация: проект УУТЭ № 317-626-13.АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 240 от «05» августа 2013 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «28» августа 2018 г. в следующем составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСПВ-026М	1210987	Q= <u>2616,96</u> Гкал H= <u>12070,81</u> часов	Шкаф узла учета	01559082	с 15.04.2017 до 15.04.2021
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-420Л Ду-65	1231433	G= <u>209594,60</u> т	Подающий трубопровод	01559056	с 14.04.2017 до 14.04.2021
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-420Л Ду-65	1231622	G= <u>209454,54</u> т	Обратный трубопровод	0159089	с 14.04.2017 до 14.04.2021
Датчик температуры Взлет ТПС	1207884	T= <u>67,16</u> °С	Подающий трубопровод	01559046	с 14.04.2017 до 14.04.2021
Датчик температуры Взлет ТПС	1207883	T= <u>62,65</u> °С	Обратный трубопровод	01559064	с 14.04.2017 до 14.04.2021
Датчик давления СДВ-И-1,6	217322	P= <u>6,83</u> МПа	Подающий трубопровод	01559047	с 09.08.2018 до 08.08.2023
Датчик давления СДВ-И-1,6	217273	P= <u>6,35</u> МПа	Обратный трубопровод	01559078	с 09.08.2018 до 08.08.2023

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
2. _____

Примечание:

На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" показания УУ будут приниматься к расчету после оборудования индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии всех жилых и нежилых помещений.

Подписи членов комиссии:

представитель теплоснабжающей организации: _____

представитель теплосетевой организации: _____

представитель потребителя: начальник отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» _____ Усов В.В.

представитель КИПиА ЧТС: _____