

АКТ №

повторного допуска узла учета тепловой энергии, теплоносителя Потребителя
(Договор теплоснабжения № _____)

«21» марта 2018г. комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащий Потребителю ООО «ДЕЗ 1» (г. Челябинск, ул. Салавата Юлаева, д. 15А (1ввод)).

Проверена документация: проект УУТЭ № 178-626-14.ОВ/АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № _____ от «__» _____ 20__ г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «21» марта 2018г. в следующем составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1308903	Q= 8306,843 Гкал H= 31052 часов	Шкаф узла учета	01557431	С 03.03.2018 До 03.03.2022
Расходомер ВЗЛЕТ ЭРСВ-440ЛВ Ду-80	1441734	G= 328863 т	Подающий трубопровод	01557433	С 03.03.2018 До 03.03.2022
Расходомер ВЗЛЕТ ЭРСВ-440ЛВ Ду-80	1337736	G= 323970 т	Обратный трубопровод	01557432	С 03.03.2018 До 03.03.2022
Датчик температуры Взлет ТПС	1407902	T= 68 °C	Подающий трубопровод	01557435	С 06.03.2018 До 06.03.2022
Датчик температуры Взлет ТПС	1407960	T= 52 °C	Обратный трубопровод	01557434	С 06.03.2018 До 06.03.2022
Датчик давления		P= _____ МПа	Подающий трубопровод		
Датчик давления		P= _____ МПа	Обратный трубопровод		

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
2. _____

Примечание:

На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" показания УУ будут приниматься к расчету после оборудования индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии всех жилых и нежилых помещений.

Подписи членов комиссии:

представитель теплоснабжающей организации: Муромова А.?

представитель теплосетевой организации: _____

представитель потребителя: Иванов Иван Иванович ООО «ДЕЗ 1» Иванов И.И.

представитель КИПиА ЧТС: Иванов Иван Иванович Иванов И.И.