

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 29/04/21 по 23/05/21

Адрес: Каслинская, 17Б

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1305470

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал tableCell42	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
29.04.2021	24.00	66.67	3.58	309.89	12.91	61.60	3.56	308.77	1.12	20.68	19.04	1.64
30.04.2021	24.00	66.76	3.41	284.64	11.86	61.34	3.42	283.66	0.98	19.02	17.42	1.60
01.05.2021	24.00	66.36	3.09	243.96	10.17	59.31	3.14	243.13	0.83	16.20	14.44	1.77
02.05.2021	24.00	66.29	3.08	243.70	10.15	59.82	3.13	242.90	0.80	16.17	14.55	1.62
03.05.2021	24.00	66.46	3.08	244.04	10.17	59.65	3.13	243.25	0.79	16.23	14.52	1.71
04.05.2021	24.00	66.72	3.09	246.28	10.26	60.77	3.13	245.52	0.76	16.45	14.94	1.51
05.05.2021	24.00	66.42	3.08	247.93	10.33	60.19	3.13	247.16	0.76	16.48	14.89	1.59
06.05.2021	24.00	66.42	3.06	244.56	10.19	60.44	3.10	243.67	0.89	16.26	14.74	1.52
07.05.2021	24.00	66.30	3.06	246.27	10.26	60.45	3.11	245.57	0.70	16.34	14.86	1.48
08.05.2021	24.00	66.58	3.06	246.44	10.27	60.69	3.10	245.70	0.74	16.42	14.93	1.50
09.05.2021	24.00	66.90	3.06	246.90	10.29	61.08	3.11	246.16	0.74	16.53	15.05	1.48
10.05.2021	24.00	66.57	3.06	246.30	10.26	60.09	3.10	245.54	0.76	16.41	14.77	1.64
11.05.2021	24.00	66.54	3.05	248.43	10.35	61.06	3.10	247.68	0.75	16.55	15.14	1.41
12.05.2021	24.00	66.76	3.04	252.52	10.52	61.15	3.08	251.75	0.78	16.87	15.41	1.46
13.05.2021												
14.05.2021												
15.05.2021												
16.05.2021												
17.05.2021												
18.05.2021												
19.05.2021												
20.05.2021												
21.05.2021												
22.05.2021												
23.05.2021												
Итого	336.00	66.55	3.13	3551.88	10.57	60.55	3.17	3540.47	11.41	236.62	214.70	21.92

Уведомляем Вас, что с 13.05.2021г. по 23.05.2021г. ОПУ тепла выведен на очередную поверку, время нештатной работы составило 264 часа. Количество потребленной тепловой энергии с учетом среднесуточного потребления прошу принять 17,22 Гкал за время нештатной работы. Общее количество тепловой энергии за отчетный период составило 21,92+17,22=39,14 Гкал.

Всего к оплате Q, Гкал = **39.14**