

**АКТ**  
**технического обслуживания узла учета тепловой энергии**  
**на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Зерев Танкограда**  
**за 28 04 2015 г.**

**Вид системы: двухтрубная, трехтрубная**  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	✓
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	✓
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	✓
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	отсутствует
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	✓
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	✓
7	Проверка работы системы электроснабжения.	✓
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	✓
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя.	✓
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	✓
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	отсутствует

Ответственный Исполнитель: Воронин Тришкин В.А.  
 Подпись ФИО

Представитель собственника: В.И. Ветеринар квартира № 31  
 Подпись ФИО



Директор ООО «Приборы и Системы»  
И.А. Сидорина  
 МП /И.А. Сидорина/