

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24/01/22 по 23/02/22

Адрес: Свердловский проспект, 41А

Прибор учета: ВКТ-7 Зав.№ 228485

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т			tableCell42	
24.01.2022	24.00	93.29	3.50	189.78	7.91	54.69	1.50	191.97	-2.19	17.70	10.36	7.34
25.01.2022												
26.01.2022	24.00	88.50	3.50	188.90	7.87	52.78	1.50	192.22	-3.32	16.72	9.96	6.76
27.01.2022	24.00	88.50	3.50	189.23	7.88	52.56	1.50	191.52	-2.29	16.75	9.93	6.81
28.01.2022	24.00	88.49	3.50	187.91	7.83	52.59	1.50	191.34	-3.43	16.63	9.87	6.76
29.01.2022	24.00	88.24	3.50	188.04	7.83	52.25	1.50	191.76	-3.72	16.59	9.81	6.78
30.01.2022	24.00	87.91	3.50	186.10	7.75	50.87	1.50	189.93	-3.83	16.36	9.46	6.91
31.01.2022	24.00	86.74	3.50	189.56	7.90	51.65	1.50	192.93	-3.37	16.44	9.78	6.66
01.02.2022	24.00	82.59	3.50	188.00	7.83	50.05	1.50	191.68	-3.68	15.53	9.40	6.12
02.02.2022	24.00	78.90	3.50	190.11	7.92	48.29	1.50	193.62	-3.51	15.00	9.17	5.83
03.02.2022	24.00	79.09	3.50	186.37	7.77	48.19	1.50	191.82	-5.45	14.74	8.97	5.77
04.02.2022	24.00	78.98	3.50	188.46	7.85	48.59	1.50	193.29	-4.83	14.88	9.15	5.73
05.02.2022	24.00	83.19	3.50	188.11	7.84	50.16	1.50	192.45	-4.34	15.65	9.43	6.22
06.02.2022	24.00	84.36	3.50	186.88	7.79	49.88	1.50	191.15	-4.27	15.77	9.31	6.45
07.02.2022	24.00	88.07	3.50	187.57	7.82	52.05	1.50	191.45	-3.88	16.52	9.75	6.77
08.02.2022	24.00	88.72	3.50	188.04	7.83	51.82	1.50	191.53	-3.49	16.68	9.73	6.95
09.02.2022	24.00	88.56	3.50	190.41	7.93	52.95	1.50	193.76	-3.35	16.86	10.07	6.80
10.02.2022	24.00	88.44	3.50	188.71	7.86	52.53	1.50	192.23	-3.52	16.69	9.90	6.79
11.02.2022	24.00	87.92	3.50	186.81	7.78	51.62	1.50	190.01	-3.20	16.42	9.63	6.79
12.02.2022	24.00	88.56	3.50	188.86	7.87	52.28	1.50	192.36	-3.50	16.73	9.86	6.87
13.02.2022	24.00	86.83	3.50	191.23	7.97	51.78	1.50	194.30	-3.07	16.60	9.89	6.71
14.02.2022	24.00	83.56	3.50	190.67	7.94	50.78	1.50	191.34	-0.67	15.93	9.67	6.26
15.02.2022	24.00	83.63	3.50	189.14	7.88	50.48	1.50	187.95	1.19	15.82	9.54	6.28
16.02.2022	24.00	83.67	3.50	191.28	7.97	50.32	1.50	189.90	1.38	16.00	9.62	6.39
17.02.2022	24.00	82.66	3.50	193.31	8.05	50.81	1.50	194.34	-1.03	15.98	9.82	6.16
18.02.2022	24.00	83.33	3.50	191.26	7.97	50.89	1.50	194.24	-2.98	15.94	9.73	6.21
19.02.2022	24.00	83.53	3.50	191.21	7.97	51.15	1.50	194.13	-2.92	15.97	9.77	6.20
20.02.2022	24.00	82.47	3.50	189.88	7.91	49.47	1.50	193.24	-3.36	15.66	9.39	6.27
21.02.2022	24.00	78.75	3.50	192.27	8.01	48.55	1.50	193.91	-1.64	15.14	9.33	5.81
22.02.2022	24.00	79.14	3.50	195.76	8.16	49.24	1.50	189.27	6.49	15.49	9.63	5.86
23.02.2022	24.00	76.77	3.50	193.06	8.04	47.77	1.50	187.06	6.00	14.82	9.22	5.61
<b>Итого</b>	<b>720.00</b>	<b>84.78</b>	<b>3.50</b>	<b>5686.92</b>	<b>7.90</b>	<b>50.90</b>	<b>1.50</b>	<b>5756.70</b>	<b>-69.78</b>	<b>482.02</b>	<b>289.15</b>	<b>192.87</b>

Уведомляем Вас, что 25.01.2022г. ОПУ тепла работал не корректно (отключение эл.энергии), время нештатной работы составило-24 часа. Количество потребления тепловой энергии с учетом среднесуточного потребления прошу принять 6,43 Гкал. за время нештатной работы. Общее количество тепловой энергии за отчетный период составило 192,87 + 6,43 = 199,30 Гкал.

Всего к оплате Q, Гкал = 199.30