

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.06.22 по 30.06.22

Адрес: 250 лет Челябинску, 13, ввод 1

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1412675

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.06.2022	24,00	67,20	4,47	88,84	3,70	51,32	4,37	89,76	-0,92	5,98	4,57	1,41
25.06.2022	24,00	67,96	4,65	112,25	4,68	55,45	4,52	113,60	-1,35	7,64	6,24	1,40
26.06.2022	24,00	67,31	4,69	112,13	4,67	53,37	4,57	113,49	-1,35	7,56	6,00	1,56
27.06.2022	24,00	67,49	4,68	114,79	4,78	53,99	4,56	116,21	-1,41	7,76	6,21	1,55
28.06.2022	24,00	65,59	2,83	117,85	4,91	53,08	2,74	119,28	-1,43	7,74	6,26	1,47
29.06.2022	18,23	64,60	0,00	97,42	4,06	51,29	0,00	98,59	-1,17	6,29	5,00	1,30
30.06.2022	24,00	64,97	0,00	140,26	5,84	54,16	0,00	141,88	-1,62	9,11	7,60	1,51
Итого	162,23	66,45	3,05	783,56	x	53,24	2,97	792,81	-9,25	52,07	41,87	10,21

Всего к оплате Q, Гкал = **10,21**