

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.06.20 по 30.06.20

Адрес: 250 лет Челябинску, 23

№ т.у. 3440161633

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1305982

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Мср, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.06.2020	24,00	68,47	4,42	46,63	1,94	46,28	4,24	47,06	-0,43	3,20	2,18	1,01
25.06.2020	24,00	67,87	4,34	46,72	1,95	45,82	4,17	47,15	-0,43	3,17	2,16	1,01
26.06.2020	24,00	67,75	4,34	46,92	1,95	45,59	4,17	47,33	-0,41	3,18	2,16	1,02
27.06.2020	24,00	67,42	4,35	46,31	1,93	45,53	4,19	46,71	-0,40	3,13	2,13	0,99
28.06.2020	24,00	67,57	4,36	46,10	1,92	44,12	4,20	46,51	-0,41	3,12	2,06	1,06
29.06.2020	24,00	67,05	4,47	45,53	1,90	44,98	4,30	46,01	-0,48	3,06	2,07	0,98
30.06.2020	24,00	66,95	4,61	43,00	1,79	43,58	4,47	43,30	-0,30	2,88	1,89	0,99
Итого	168,00	67,58	4,41	321,21	х	45,13	4,25	324,06	-2,86	21,74	14,66	7,07

Всего к оплате Q, Гкал = 7,07